RENVOOI

Algemeen

Bouwbesluit 2012 van toepassing

Gebruiksoppervlakte uitwendig schedelgroottecriteria, v.o.b.a.:
- begane grondvloer = 42.4m(LW)
- 1ste = 42.4m(LW)
- 2de = 5.5 m(LW)
- dakopbouwen = 2.5 m(LW)

Constructieve gevelelementen, kozijnen en vaste deelmaas gelijk te stellen constructie, elementen gelijk aan vaste deelmaas warmtedoorgangscoëfficiënt van 1.45 W/m2K(RW) en 1.85 W/m2K(CP), v.o.b.a.

Gevelopeningen van 0.5 m2 en hoger van gevels hoek

Ventjaarbestegking v.l. NEN 3244

Doorsnedebeëindigingen van fundering, bouwkursen, vlanen, balken, kolommen en sparren v.l. tekeningen en berekeningen constructeur/leverancier

Dilataties, nooduoverdraten en stabiliteitsvoorzieningen v.l. oppaof constructeur

Hemelwaterafvoer v.l. tekeningen installatieadviseur

Hemelwaterafvoer/verticale (VWA) v.l. NEN3215 en tekeningen en berekeningen installateur

Hemelwaterinstallatie (VWA) v.l. NEN3215 en tekeningen en berekeningen installateur

Gehele ventilatie en luchtbehandeling v.l. tekeningen en berekeningen installateur

Gehele sanitaire installatie v.l. tekeningen en berekeningen installateur

Sanitaire/warme schedelgroottecriteria sanitaire v.o.b.a. v.l. NEN2770

Drinkw. en warmwatervoorziening v.l. NEN3358

Voorziening voor elektriciteit v.l. NEN1010, NEN EN 60, 61936-1 en NEN EN 50522

Voorziening voor gas v.l. NEN3378, NEN-EN 15001-1 en NEN 2768

Vloer- en trappuitbedeling v.l. B.B. alfabeg 2.3

Rapportage

Zie rapportage ZBL TCI14018R01 d.d. 26-05-2014 voor:
- gebruiksfunctie
- gebouwbeeld van de gevel
- bouwkundige staat, DPI
- brandveiligheid

Brandveiligheid

Brandwaardheid hoofdstraagconstructie 60 minuten, v.l. oppaof constructeur

Brandcompartimentering en ontvluchting v.l. rapportage bouwfysisch adviseur

Brandwerende constructies v.l. rapportage bouwfysisch adviseur

Materialenlijst vluchtroute v.l. B.B. alfabeg 2.8, NEN-EN 13501-1 en rapportage bouwfysisch adviseur

Gehele brandbeveiligingsinstallatie v.l. tekeningen en berekeningen installateur

brandsteighaage 25m-3/4" 6mm v.l. NEN-EN 671

brandmeldpaneel: onderdeel van entrancemgmtsstatie v.l. het gebeelde v. NEN 2575

trainsportbarrièrlinkig: veiligheidsopstanting v.l. NEN 6088, route rechtdoor of naar beneden

brandscheiding, WBDBO 30minuten

brandscheiding, WBDBO 60minuten

deur/rrem, WBDBO 30minuten

deur/rrem, WBDBO 60minuten

deur, zonder loose hulpmiddelen te openen.

deur, zelfsluitend

Afkortingen

v.o.l.	volgens opgave leverancier
v.o.b.a.	volgens opgave bouwfysisch adviseur
v.o.c.	volgens opgave constructeur
v.o.i.	volgens opgave installateur
o.o.	open oostzoog
n.o.	noodoverdraft
B.B.	bouwbeheer

Opdrachtgever:	Park & Pelgrim CV	Kristoffel Cr. Kroonstraat 15 7556BB Oss	Tel. 0412-389444 Email: info@h-r.com
Architect:	KCAP Architects&Planners	Kristoffel Cr. Kroonstraat 15 7556BB Oss	Tel. 0412-389444 Email: info@h-r.com
Project:	Wellbeing & Central Plaza te Oss		

H&R Bouwkundigen Bouwtechnisch Ingenieurs Eijzingen

Cassiopeiastraat 118
NL-2408 AZ Alphen a/d Rijn
T 024 3825603
F 024 3803136
E info@hr8.bas.nl

Ordenwerp:	Details: 1 laag: ze achtergevel		
Datum:	d.d. 26-05-2014	Gewijzigd 1:	d.d. 26-06-2014
Tekenaar:	E.N.	Gewijzigd 2:	d.d. 26-05-2014
Schaal:	1 : 100	Gewijzigd 3:	
Formaat:	A1 staandgl	Gewijzigd 4:	
Fase:	Omgevingsvergunning	Status:	Definitief
Projectnr.:	1401	Tek. nr.:	OV-06